

# Factsheet

## Einsatz von Fritteusen/Kochstellen

Hinweise für  
Kunden,  
Dienstleister,  
Messebauer und  
Veranstalter

- Fritteusen und Kochplatten müssen auf nicht brennbarem Untergrund stehen.
- Der Abstand der Geräte zu brennbaren Gegenständen/Wänden/Objekten muss mindestens 1 m in jede Richtung betragen.
- Die Mindestmontagehöhe der Abzugshaube (Aktivkohlefilter) ist zu beachten.
- Ein Fettbrandlöscher sowie eine geeignete Löschdecke sind in unmittelbarer Nähe der Fritteusen/Kochstellen vorzuhalten; der Standort ist mit geeigneten Piktogrammen zu kennzeichnen.
- Über den Bereichen dürfen keine Decken eingebaut werden, ansonsten sind weitere Maßnahmen erforderlich (in Absprache mit der Abteilung V 31, Technical Project Management Fairs).
- Ab 50 Liter Fassungsvermögen für Fritteusen sind weitere Brandschutzmaßnahmen erforderlich (in Absprache mit der Abteilung V 31, Technical Project Management Fairs).
- Die Messe Frankfurt wird Ihr Vorhaben dem vorbeugenden Brandschutz mitteilen.
- Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung sind einzuhalten, weitere Infos siehe Technische Richtlinien der Messe Frankfurt, 5.15 Lebensmittelüberwachung.

**Sollten sich durch Dämpfe/Gerüche andere Aussteller gestört fühlen, ist die Maßnahme unverzüglich einzustellen. Die Entscheidung der Messe Frankfurt ist endgültig.**

**Sollten trotz Aktivkohlefilter zu große Konzentrationen an Dämpfen produziert werden, wodurch die in der Halle vorhandenen Rauchmelder ausgelöst werden, ist die Maßnahme ebenfalls einzustellen.**

Bitte beachten Sie, dass auch ein wischbarer Boden und Einmalhandtücher sowie ein Wasseranschluss vorhanden sein müssen.

### **Zugelassene Fettbrandlöscher nach DIN-EN 3:**

Amtlich zugelassen nach DIN-EN 3 für die Brandklasse A und nach DIN V 14406-5 zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.

Das Speziallöschmittel FETT-EX ist in erster Linie zur Bekämpfung von Speiseöl- und Speisefettbränden geeignet.

Beim Auftreffen des Löschmittels auf die Brandoberfläche brechen die Flammen augenblicklich zusammen und es bildet sich eine löschwirksame, kühlende Schaumdecke, die Rückzündungen verhindert. Löschmitteleinheiten: 4 LE.

Messe Frankfurt Venue GmbH  
Technisches Veranstaltungsmanagement Messen

